

Позу- ция	Наименование	Тип, марка, обозначение док опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Един. изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	Газовый котел Q=24 кВт	АТЕВ-24	4	5	шт.	7	8	9
2	Газовый конденсатор Q=2кВт	Вега-2М			шт.	4		
3	Q=3кВт	Вега-3М			шт.	5		
4	Q=5кВт	Вега-5М			шт.	5		
5	Газовая плита 4-х конфорочная	ГОСТ 10798-85			шт.	2		
6	Клапан термозапорный, Ду=15мм	К13 001-15-01		ООО"Монтек М", г Москва	шт.	5	1,05	
	Клапан термозапорный, Ду=20мм	К13 001-20-01		ООО"Монтек М", г Москва	шт.	1	1,05	
	Клапан термозапорный, Ду=25мм	К13 001-25-01		ООО"Монтек М", г Москва	шт.	1	1,05	
7	Клапан газовый электромагнитный, Ду=15мм	ВНЗ/4Н-1		Термобрест	шт.	5		
8	Клапан газовый электромагнитный, Ду=20мм	ВНЗ/4Н-1		Термобрест	шт.	1		
9	Клапан газовый электромагнитный, Ду=25мм	ВНЗ/4Н-1		Термобрест	шт.	1		
10	Кран муфтовый, Ду=15мм, Ру=0,01МПа	11Б24п1			шт.	46		
11	Кран муфтовый, Ду=20мм, Ру=0,01МПа	11Б24п1			шт.	1		
12	Кран муфтовый, Ду=25мм, Ру=0,01МПа	11Б24п1			шт.	1		
13	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ 3262-75			м	58		
14	труб D=40x3,5				м	11		
15	труб D=32x3,2				м	16		
16	труб D=25x3,2				м	47		
17	труб D=20x2,8				м	34		
18	труб D=15x2,8				м	25		
19	Трубопровод из шилтого полиэтлена Ду15	ТЕСЕflex			шт.	1		
20	Счетчик газовый мембранный	ВК-С16 Т			шт.	9		
21	Сенсализатор загазованности по метану	АВУС-Д			шт.	9		

Согласовано

Нач. гр.  
Нач. гр.  
Нач. гр.

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм Код.уч. Лист N док Подпись Дата

ГИП

Проверил

Н.контр.

Разработал

Спецификация

Страниц Лист Листов

Р 4 4