



ОАО «Росгазификация»

Открытое акционерное общество

Головной научно-исследовательский и проектный институт  
по распределению и использованию газа «Гипрониигаз»

ОАО «Гипрониигаз»

Заместитель генерального директора  
по технической политике  
и стратегическому развитию

проспект им. Кирова С.М., д. 54, г. Саратов, Российская Федерация, 410012  
тел. (8452) 74 94 95, 26 20 42; факс (8452) 27 24 44

e-mail: niigaz@niigaz.ru; www.niigaz.ru

ОКПО 03321549; ОГРН 1026403668895; ИНН 6455000573 / КПП 645501001

*И. В. М. № 666 - 70*

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «КФ Холдинг»  
А.М.Баринову  
г.Москва  
e-mail: dir@kf-holding.ru

На № 289 от 09.02.16г.  
По вопросу применения  
конвекторов для ПРГ.

Уважаемый Александр Михайлович!

Для определения возможности проведения эксперимента по применению газовых конвекторов (письмо ФАУ «ФЦС» № 170/Ф от 26.01.2016г.) в помещениях для размещения линии редуцирования пунктов регуляторных газовых (далее ПРГ) Вам необходимо направить в адрес института дополнительно следующую информацию:

1. Европейские нормы по проектированию, строительству и эксплуатации газовых конвекторов в зданиях различного назначения, в том числе в помещениях, относящихся к взрывопожароопасным.

2. Перечень объектов представителей (ПРГ), в которых должна предусматриваться установка газовых конвекторов.

3. Уточнить для каких ПРГ (существующих или проектируемых) следует предусматривать установки газовых конвекторов.

4. Указать для каких климатических районов должны быть разработаны документы для дальнейшего получения технического свидетельства на применение газовых конвекторов в ПРГ.

5. Представить копии разрешительных документов и эксплуатационную документацию на газовые конвекторы, которые предусматривается использовать для установки в ПРГ.

6. Указать предполагается ли разработка нормативного документа по размещению газовых конвекторов в ПРГ и какой статус будет иметь данный документ.

Одновременно сообщаем, что после получения вышеуказанной информации институт может определить перечень работ, который необходимо провести в рамках эксперимента.

Приложение: Письмо ФАУ «ФЦС» - 1 лист.

Суворова Л.П. тел. (8452) 74-94-71

 М.С.Недлин



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  
(ФАУ «ФЦС»)

Волгоградский просп., д. 45, стр. 1, г. Москва, 109316  
тел. (495) 133-01-57, (495) 133-01-58,  
E-mail: info@faufcc.ru http://www.faufcc.ru  
Адрес для почтовых отправлений:  
119311, г. Москва, а/я 19

28 ЯНВ 2016

№

140/Ф

На №

от

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») по поручению Минстроя России рассмотрело Ваши заявки вх. № 98141/МС и 98157/МС от 11.11.15 на подтверждение пригодности для применения в строительстве газовых конвекторов модификации BETA 2 Mechanic, BETA 3 Mechanic, BETA 4 Mechanic, BETA 5 Mechanic, GAMAT WR 20, GAMAT WS 70, а также моделей ряда EURO GF и EURO F8 и приложенные технические материалы и сообщает.

Представленных в приложении к заявкам обосновывающих технических материалов недостаточно для технической оценки пригодности заявленной Вами продукции.

ФАУ «ФЦС» считает необходимым провести исследование в компетентной специализированной организации и получить заключение о возможности применения заявленных марок газовых конвекторов для отопления промышленных взрывоопасных объектов класса «А».

Директор

Д.В. Михеев

Афанасьев С.Р.

т. (495) 1330157, доб. 116